

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» февраля 2024 г., 42240061000209399405

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Кемеровской области - Кузбассу

(указывается наименование государственного (муниципального) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» февраля 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2402/001-42/112-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 48

(место составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» февраля 2024 г., № 2402/001-42/112-В/ПВП, учетный номер проверки 42240061000209399405.

(указывается ссылка на решение о проведении выездной проверки (административного) органа и при необходимости его территориального органа, учетный номер выездной проверки и едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля и в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Новиков Евгений Евгеньевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспектора, в том числе руководящих групп инспекторов), должностного (уполномоченного) на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспектора) иные должностные лица о проведении выездной проверки, должностные (указывается, если это) лица были проверены после даты выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с приложениями к виду контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, б-р Строителей, Дом 24В

(указывается адрес (местоположение) места осуществления государственного контроля (надзора) или адрес (местоположение) объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12 ИМЕНИ В.Д. ВОЛОШИНОЙ" ИНН 4206023471, адрес регистрации юридического лица: 650060, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, КЕМЕРОВО, СТРОИТЕЛЕЙ БУЛЬВАР, 24 В

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, не являющегося членом коллективного лица, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), осуществляющих за соответствия обязательным требованиям объект контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» февраля 2024 года, 12 час. 30 мин.

по «19» февраля 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях кабинетов согласно протокола испытаний (измерений) системы

противопожарной защиты и /или ее элементы № НСО/Б ЮАБ0.RU.ЭО.РУ.223.И.00298 от 11.10.2023) (п. 1 ч. 1
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.2 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

2. При эксплуатации эвакуационного выхода у дверей эвакуационных размещаются предметы (рамка
металлоискателя)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением
сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях
эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:

02.01.2025

3. При эксплуатации системы пожарной сигнализации не соблюдаются проектные решенные предусмотренные
рабочим проектом (ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент
технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

4. В холле на лестнице высотой более 45 см отсутствуют ограждения с поручнями высотой не менее 1,2 м. (п. 1 ч. 1 ст.
6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.
4.3.5 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию
людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

5. Не обеспечено содержание в исправном состоянии системы пожарной сигнализации, а именно на объекте защиты
не обеспечено снижение частоты ложных срабатываний системы пожарной сигнализации до приемлемого уровня (в
период с 20.03.2023 по 18.02.2024 фактическое количество ложных срабатываний составило 17, при допустимом
расчетном значении при общей площади объекта 5527,3 м2 должно составлять не более 12 ложных срабатываний в
год) (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; п. 6.5.10; п. 6.5.12; п. 6.5.13 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. И.
Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту. Методы испытаний на работоспособность»)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя
на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

(Содержит описание нарушения обязательных требований, нарушение обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, ссылки на документ, содержащий нарушение обязательного требования, требования, содержащиеся в нормативных документах, с указанием признаков различительных признаков, требований документов, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, дата принятия решения намеренного (планового) органа, выполняющего функции контрольной организации, срок устранения нарушения)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7B264A3C0032C6608973548B40DE9A2
Владелец: Новиков Евгений Евгеньевич
Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору) Новиков Евгений Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Новиков Евгений Евгеньевич - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 8(3842) 532677, e-mail: novikovee@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностное лицо, наименование подразделения, адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностное лицо, наименование подразделения, адрес, наименование контролируемого лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

